



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907785688

认证委托人名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址

怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附页（适用于海拔5000m及以下）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022（A类）；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021（A级）

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月11日 有效期至：2030年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010907785688

证书附页: 第 1 页 共 1 页

LMF600-20BXX、LMF600-20BXX-XXX、LMF600-20BYYY、LM600-20BYYY-XXX (XX=12、15、24、27、36、48, 代表输出电压; YYY=118-504, 表示输出电压 11.8-50.4V, 步进值为 0.1V, XXX 代表 1-3 位字母或数字, X=A-Z 任意字母或 0-9 任一数字, 代表不同的客户, 其他字符为非变量)

规格:

输入: 100-240V~, 7.5A 50/60Hz,

输出: 见下表

型号	输出		
	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输出功率 (W Max)
LMF600-20B12 LMF600-20B12-XXX	12	50	600
LMF600-20B15 LMF600-20B15-XXX	15	40	600
LMF600-20B24 LMF600-20B24-XXX	24	25	600
LMF600-20B27 LMF600-20B27-XXX	27	22.3	602.1
LMF600-20B36 LMF600-20B36-XXX	36	16.7	601.2
LMF600-20B48 LMF600-20B48-XXX	48	12.6	604.8
LMF600-20BYYY LMF600-20BYYY-XX X	11.8-12.6	50-47.6	600
	14.7-15.8	40-37.9	600
	23.5-25.2	25.53-23.8	600
	26.4-28.4	22.73-21.1	602.1
	35.3-37.8	17.0-15.8	601.2
	47.0-50.4	12.77-12.0	604.8

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司