



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787925

认证委托人名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址
怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格
开关电源
见附页（仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用）

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022（A类）；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021（A级）

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月19日 有效期至：2030年06月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787925

证书附页：第 1 页 共 1 页

输入：100-240V~, 50/60Hz, 10-5A 或 240Vdc5A

型号	输出电压 (Vdc)	输出电流 (A)	输出功率 (W)
LMS800-P12B	12. 2/12	65/3	793/36
LMS800-P12B-X XX			
LMS800-P12F	12. 2/12	65/3	793/36
LMS800-P12F-X XX			

注：XXX 表示 1-3 位任意阿拉伯数字或者任意大写字母，用于不同的市场销售，其余均相同，差异不影响安全与 EMC。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司